



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce

Sekcja higieny komunalnej

HK.9011.106.2026

Ostrołęka, 2026-06-23 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie

ul. Szkolna 16a

07-440 Goworowo

Urząd Gminy w Goworowie

ul. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416 z późn. zmianami),

- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zmianami),

- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 ww. rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji 100-1000 m³/d – **Lipianka**, przedstawionego w tabelce poniżej:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
25.05.2026 r.	Budynek Mieszkalny Cisk 14	HKL 966/2026 z dnia 01.06.2026	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrow Maz.
	Budynek Mieszkalny Lipianka 31	HKL 961/2026 z dnia 19.06.2026 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrow Maz.
		HKL 03182/2026 z dnia 02.06.2026	Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej WSSE Warszawa
		BP/SP2162/P/2026 z dnia 03.06.2026	Oddział Laboratoryjny Badań Pozostałości Pestycydów WSSE Warszawa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce
ul. Targowa 4 | 07-410 Ostrołęka
+48 29 769 12 95

sekretariat.psse.ostroleka@sanepid.gov.pl

adres doręczeń elektronicznych: AE:PL-98976-14238-IICRE-17

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia
wodociągowego o produkcji 100- 1000 m³/d - Lipianka, administrowanego przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Goworowie, a którego właścicielem jest Gmina Goworowo

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr: HKL 961/2026 z dnia 19.06.2026 r. przeprowadzonego w ramach kontroli wewnętrznej administratora z urządzenia wodociągowego Lipianka w punkcie poboru: Budynek mieszkalny, Wieś - 31, gm. Goworowo stwierdzono, że próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w załączniku Nr 1C tabela 2 pkt. 2, 5 i 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na przekroczone wartości parametrów: jon amonu - $058 \pm 0,09$ mg/l, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej - 0,50 mg/l; mangan - 401 ± 37 µg/l, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej - 50 µg/l; żelazo - 219 ± 18 µg/l, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej - 200 µg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce wszczął postępowanie administracyjne w dniu 23.06.2026 r. znak: HK.9011.106.2026.

W zakresie pozostałych przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Grażyna Parzych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce

/Podpisano podpisem elektronicznym/