

Gmina Goworowo
ul. Ostrołęcka 21
07-440 Goworowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gierwaty, gmina Goworowo**. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm, paroizolacja wykonana z folii PE, płyta MDF, wykładzina PCV? Czy Zamawiający akceptuje wykonanie dachu z warstw: blacha ocynkowana gładka, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm, folia aluthermo quattro, płyta obustronnie laminowana biała? Czy Zamawiający akceptuje rury spustowe w każdym narożu kontenera?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający, na podstawie przedstawionych informacji, nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej proponowanego wykonania podłogi i dachu. W celu dokonania oceny równoważności Zamawiający zwraca się o przedstawienie szczegółowych parametrów technicznych proponowanych rozwiązań, w szczególności dotyczących rodzaju i grubości zastosowanych materiałów, parametrów izolacji (w tym klasy, gęstości i współczynnika λ), klasy reakcji na ogień, współczynnika przenikania ciepła U całej przegrody lub kart technicznych i deklaracji właściwości użytkowych zastosowanych materiałów. Przedstawione informacje umożliwią ocenę równoważności proponowanych rozwiązań względem dokumentacji projektowej. Zamawiający akceptuje zastosowanie rur spustowych w każdym narożu kontenera.

/Dokument podpisany elektronicznie/