

Gmina Goworowo
ul. Ostrołęcka 21
07-440 Goworowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Cisk II**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie zielonym a nie na dachu? Producent płyt warstwowych nie zaleca wykonania instalacji na płytach ze względów bezpieczeństwa co powoduje utratę gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie zielonym zamiast na dachu budynku. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania po stronie Wykonawcy będzie wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej zamienniej oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zgód, jeżeli będą konieczne.

Pytanie 2

Czy istnieje możliwość wymiany wykładziny pcv na panele winylowe o równoważnej klasie ścieralności? W razie awarii sieci energetycznej lub hydraulicznej montaż paneli jest łatwiejszy w demontażu i ponownym montażu -nie generuje dodatkowego kosztu położenia nowej wykładziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli winylowych zamiast wykładziny PCV, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji zamówienia, w szczególności w zakresie klasy ścieralności i przeznaczenia do danego rodzaju pomieszczeń.

/Dokument podpisany elektronicznie/